

讀者來函

人行道上三台變電箱，妨礙行人通行！！

生醫所研究助理黃政維

「中研新村」公車站牌的旁邊，人行道上有三台變電箱。三年前我進來中研院時就已存在了。當初是兩台，中午外出吃飯走在人行道上，經過變電箱時，本來還有小小的空隙讓人穿越。最近又冒出了一個變電箱，連小空隙都堵住了，變成我們經過變電箱時要走在馬路繞過它，與車爭道，險象環生。

中研院是世界級的學術研究中心。院外的人行道上就立著三台變電箱，妨礙行人通行。不只讓院內同仁還有當地居民經過時有危險，連國內外知名學者也不例外。

希望院方能想想辦法，把這三台變電箱遷走，還給行人的走路空間。

總務組回應：

本案經總務組於 95 年 6 月 1 日至 6 月 6 日期間，多次向台灣電力公司「台灣北區營運處一規劃股」陳述反應，請其改善。經台灣電力公司規劃股說明，該人行道上設置之「亭置式變壓器」工程，目前尚在施工階段，且預計於 95 年 6 月 23 日停電施工，屆時配合規劃將「亭置式變壓器」靠道路旁設置，完工後人行道淨寬約為 140 公分以上，以供行人通行（依台北市政府規定人行道淨寬至少為 90 公分以上）。